

ÉTAGE TYPE

UNITÉ DE TOIT  
 8100 PCM 100% AIR FRAIS  
 CHAUFFAGE INDIRECTE DE 880 MBH  
 MODÈLE HDGH 85 AU GAS NATUREL  
 BOUSQUET ET FRÈRES  
 MOTEUR 5 HP, 1.25 " S.P.  
 Isolation acoustique 1/2" sur 15'  
 à partir de l'unité d'apport d'air


VENTILATION:  
 VOLETS COUPE-FEU OBLIGATOIRES  
 À CHAQUE PÉNÉTRATION DES CONDUITS SUR  
 SÉPARATIONS COUPE-FEU HORIZONTALES  
 ET VERTICALES

IDENTIFICATION  
 IDENTIFIQUE ABRÉVIÉE

KAILAS CONSULTATION INC  
 701 DUPRE, S  
 BELDEIL, QC, J3G 3Z5  
 TEL: 450-464-9736

Conçu par Jérôme Deschênes  
 Dessiné par J.D.

Approuvé par : Jérôme Deschênes  
 Date : 12/09/03  
 Sceau :



A	M	J	Modifications	par

PROJET :  
 DÉVELOPPEMENT  
 RÉSIDENTIEL  
 CONDOMINIUM DES BERGES  
 PIERREFONDS QUÉBEC  
 Client :  
 CONSTRUCTION QUORUM

DESSIN :  
 VENTILATION MÉCANIQUE  
 ÉTAGE TYPE

Date : 10 SEPTEMBRE 2003  
 Echelle : 1/4"=1'-0"  
 Dessin no : M-1 DE 8